

Villaspeciosa, 26 Novembre 2025

Spett.le CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Viale Francesco Ciusa 21 - 09131 Cagliari
protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it

Spett.le ARPAS Sardegna
Via Francesco Ciusa, 6, 09121 Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: *Ditta "LAVIOSA SPA" - Stabilimento Ex S.S. 130 km 17,6 – Villaspeciosa (SU) – Autorizzazione Integrata Ambientale - Determinazione Dirigenziale dell'area Ambiente della Provincia del Sud Sardegna N.141 DEL 21/05/2018 - PROPOSTA N.657 DEL 15/05/2018 - REGISTRO GENERALE N°436.*
Comunicazione sospensione scarico acque per irrigazione.

Con la presente si comunica che, a seguito delle ultime analisi effettuate sulle acque trattate destinate all'irrigazione, è stato riscontrato il superamento del valore limite previsto per il parametro cloruri.

In via cautelativa e nel rispetto delle prescrizioni autorizzative, è stato disposto l'immediato blocco dello scarico delle acque per uso irriguo. Le acque verranno temporaneamente mantenute all'interno delle vasche di accumulo e, fino al ripristino dei valori entro i limiti autorizzati, saranno progressivamente allontanate tramite ditte autorizzate al servizio di autospurgo, con conferimento presso impianti idonei al trattamento/smaltimento.

Resta inteso che lo scarico per irrigazione verrà riattivato esclusivamente a seguito del pieno rientro del parametro cloruri nei limiti di legge/prescrizione e della conferma tramite idonee analisi di controllo, che saranno messe a disposizione degli Enti su richiesta.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o approfondimenti e, se richiesto, per la trasmissione dei rapporti di prova relativi alle analisi effettuate.

Cordiali saluti

LAVIOSA SpA

Il Procuratore Speciale
Alessio Cani