

RAPPORTO DI PROVA N° 9965/19

Data emissione 13/12/2019

Spett.le
TECNOCASIC S.P.A.
DORSALE CONSORTILE Km.10,500- Socio Unico Cons. Ind.le
Prov.le
09012 CAPOTERRA (CA)

Descrizione campione ACQUA DEPURATORE
Data ricevimento campione 10/12/2019
Luogo del prelievo TECNOCASIC
Campionatore Committente
Confezione campione Bottiglia sterile
Conservazione campione in frigo alla T 2°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Data prelievo 09/12/2019

Protocollo Campione 9965/1 del 10/12/19

Etichetta/Lotto USCITA IMP. DEPURAZIONE LINEA DOMESTICI TRATTAMENTO TERZIARIO (FILTRAZIONE UV) - RICHIESTA 175/2019/DEP DEL 09/12/19 - SDG 212358/01

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
Data inizio prova- Data fine prova			
Conteggio delle colonie su agar 22°C 10/12/19 - 13/12/19	1200	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001
Conteggio delle colonie su agar a 36°C 10/12/19 - 12/12/19	1100	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001
Conta Escherichia coli 10/12/19 - 11/12/19	64	UFC/100 ml	ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016
Conta Pseudomonas aeruginosa 10/12/19 - 12/12/19	360	UFC/250 ml	UNI EN ISO 16266:2008

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo

E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.

U.M. = Unità di misura

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE - RESPONSABILE LABORATORIO

