

RAPPORTO DI PROVA N° 9965/19

Data emissione 20/12/2019

Spett.le
TECNOCASIC S.P.A.
DORSALE CONSORTILE Km.10,500- Socio Unico Cons.
Ind.le Prov.le
09012 CAPOTERRA (CA)

Descrizione campione ACQUA DEPURATORE
Data ricevimento campione 10/12/2019
Luogo del prelievo TECNOCASIC
Campionatore Committente
Confezione campione Bottiglia sterile
Conservazione campione in frigo alla T 2°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Data prelievo 09/12/2019

Protocollo Campione 9965/2 del 10/12/19

Etichetta/Lotto USCITA IMP. DEPURAZIONE LINEA DOMESTICI TRATTAMENTO TERZIARIO (FILTRAZIONE UV) - RICHIESTA
175/2019/DEP DEL 09/12/19 - SDG 212358/01

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Conta Legionella pneumophila 10/12/19 -20/12/19	<10	UFC/l	UNI EN ISO 11731:2017	≤ 100	012
Note Matrice A - Proc. 5 e 7- GVPC Agar					

Note legislative

[012] = Conf.Stato Reg. 07/05/2015

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.
U.M. = Unità di misura

Fine Rapporto di Prova

Il Responsabile del Laboratorio
MASSIMO TINTI
DIRETTORE - RESPONSABILE
LABORATORIO
MASSIMO
TINTI
N.047347

