

## RAPPORTO DI PROVA N° 5774/20

Data emissione 28/09/2020

Spett.le  
TECNOCASIC S.P.A.  
DORSALE CONSORTILE Km.10,500- Socio Unico Cons. Ind.le  
Prov.le  
09012 CAPOTERRA (CA)

Descrizione campione	ACQUA DEPURATORE #	
Data ricevimento campione	18/09/2020	
Luogo del prelievo	TECNOCASIC - DEPURATORE	Data prelievo 15/09/2020
Campionatore	Committente	
Confezione campione	Bottiglia sterile	
Conservazione campione	in frigo alla T 2°C	
Restituzione campione	No: smaltimento campione	

**Protocollo Campione** 5774 del 18/09/20

**Etichetta/Lotto** TECNOCASIC - SDG 224548 - RICHIESTA N 128/2020/DEP DEL 15/09/2020 - TECNOCASIC DEPURATORE - ACQUA USCITA IMPIANTO TERZIARIO, BATTERIA N° 2

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo
<b>Data inizio prova- Data fine prova</b>			
Legionella pneumophila* 18/09/20 -28/09/20	<10	UFC/l	UNI EN ISO 11731:2017
<b>Note</b> Matrice B - Proc. 8, 9,10- GVPC Agar			
Escherichia coli 18/09/20 -19/09/20	920	UFC/100 ml	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003
Salmonella spp* 18/09/20 -25/09/20	Presente	presenza-assenz a/1 l	APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003
<b>Salmonella typhi: Assente</b>			
Pseudomonas aeruginosa* 18/09/20 -20/09/20	3000	UFC/250 ml	UNI EN ISO 16266:2008

(\*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Si dichiara che tale rapporto riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio medesimo  
E' fatto assoluto divieto di modificare i dati contenuti.  
U.M. = Unità di misura

La descrizione del campione, il luogo, data e ora del prelievo sono stati forniti dal Committente all'atto della consegna del campione.  
Il Laboratorio declina la propria responsabilità circa le informazioni fornite dal cliente.  
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto



**TINTI LABORATORIO ANALISI  
ALIMENTI & AMBIENTE S.R.L.**  
**N.REA CA-287430-Capitale Sociale € 30.000 I.V**  
Via Roma, 262, 09037 San Gavino Monreale (VS)  
Tel. 070 933 8384 - Fax 070 9376608  
P.IVA 03651270922  
C.F. 03651270922  
e-mail: laboratoriotinti@legalmail.it



**LAB N° 0823 L**

---

## **SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 5774/20**

---

Data emissione 28/09/2020

---

Fine Rapporto di Prova

---

**Il Responsabile del Laboratorio**  
MASSIMO TINTI  
DIRETTORE - RESPONSABILE LABORATORIO

