

	Modello Del SGA	U.O. Servizi chimici analitici Laboratorio Analisi
--	-----------------	---

Laboratorio di Analisi e Controlli

Controlli sui Liquami recapitati nella fognatura consortile

Comune di Assemini - Terramaini

Anno 2022

	ASP./COLORE	T°C	pH	COND.	COD	S.SOSP.	CLORURI	ammonio	tens MBAS
Metodi analitici utilizzati	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2020	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2100	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2060	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2030	estratto da ISPRA Man e LG 117/2014 n° 5135	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2090	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 4090	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 4030	estratto da Hach Lange LCK332
data	ASP./COLORE	T°C	pH	COND.	COD mg/l O2	S.SOSP. mg/l	CLORURI mg/l Cl-	ammonio mg/l NH4+	MBAS mg/l MBAS
13-gen	Torb./Marr.Ch.	16	8,51	0,95	190	105	133	47,23	24,15
24-gen	Torb./giallo Ch.	12	8,28	0,80	113	220	90	15,41	3,88
Media					152	163	112	31,32	14,02
09-feb	Torb./Marr.Ch.	14	8,46	1,00	225	75	112	46,08	7,55
21-feb	Torb./Marr.Ch.	18	7,69	0,91	184	90	96	30,67	18,88
Media					205	82,5	104	38,375	13,22
04-mar	Torb./Marr.Ch.	14	7,93	1,430	574	305	204	54,79	7,94
24-mar	Torb./Giallo	16	8,04	0,60	124	75	85	26,42	12,80
Media					349	190	144,5	40,605	10,37
13-apr	Torb./Giallo	17	7,98	0,670	180	70	64	32,90	11,00
27-apr	Torb./Giallo	19	7,65	0,820	225	165	90	47,81	33,00
Media					203	118	77	40,36	22,00
10-mag	Torb./Marr.Ch.	21	7,72	0,910	89	60	111	20,74	31,90
27-mag	Torb./Marr.Ch.	23	8,25	0,700	287	225	102	49,18	20,28
Media					188	143	107	34,96	26,09
10-giu	Torb./Marr.Ch.	25	7,78	0,710	322	170	68	38,95	9,18
27-giu	Torb./Marr.Ch.	27	7,68	0,870	289	165	73	59,90	19,58
Media					306	168	71	49,43	14,38
12-lug	Torb./Giallo.	26	7,86	0,560	180	90	70	74,52	30,38
22-lug	Torb./Marr.Ch.	28	7,6	0,880	225	155	147	69,34	17,95
Media					203	123	109	71,93	24,17
11-ago	Torb./Giallo.	26	7,76	0,61	263	215	134	61,49	22,90
22-ago	Torb./Giallo.	26	8,08	0,71	198	250	260	68,11	21,90
Media					231	233	197	64,80	22,40

12-set	Torb./Marr.Ch.	25	8,14	0,94	612	465	215	76,24	12,85
21-set	Torb./Giallo	23	8,05	0,63	215	195	121	55,08	24,93
Media					414	330	168	65,66	18,89
12-ott	Torb./Marr.Ch.	21	7,94	0,74	200	70	69	43,34	22,43
18-ott	Torb./Marr.Ch.	21	8,01	0,66	174	120	65	42,33	8,90
Media					187	95	67	42,84	15,67
14-nov	Torb./Giallo	20	7,87	0,96	460	150	178	54,43	30,93
12-dic	Torb./Giallo	15	8,45	0,60	460	180	123	54,86	24,93
20-dic	Torb./Giallo	16	7,86	0,47	32	20	74	47,81	21,95
Media		15,5	8,155	0,535	246	100	98,5	51,335	23,44
Limiti Regolamento Fognario		30	6-8,5		1400	300	1200	50	10

L'Analista

Il Responsabile del Laboratorio