

	Modello Del SGA	U.O. Servizi chimici analitici Laboratorio Analisi
--	-----------------	---

Laboratorio di Analisi e Controlli Controlli sui Liquami recapitati nella fognatura consortile

Comune di Decimomannu

Anno 2022

	ASP./COLORE	T°C	pH	COND.	COD	S.SOSP.	CLORURI	ammonio	tens MBAS
Metodi analitici utilizzati	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2020	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2100	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2060	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2030	estratto da ISPRA Man e LG 117/2014 n° 5135	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2090	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 4090	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 4030	estratto da Hach Lange LCK332
data	ASP./COLORE	T °C	pH	COND. mS	COD mg/l O2	S.SOSP. mg/l	CLORURI mg/l Cl-	ammonio mg/l NH4+	MBAS mg/l MBAS
11-gen	Torb./Marr.Ch.	16	7,94	1,34	260	10	203	41,98	14,85
31-gen	Torb./Marr.Ch.	16	8,10	1,40	342	230	151	52,56	19,70
Media					301	120	177	47,27	17,28
14-feb	Torb./Marr.Ch.	16	8,35	1,47	446	150	303	66,89	26,00
22-feb	Torb./Marr.Ch.	16	7,96	1,44	563	300	275	66,60	21,93
Media					505	225	289	67	24
11-mar	Torb./Marr.Ch.	16	8,26	1,38	303	80	212	35,06	15,90
12-apr	Torb./Marr.Ch.	18	8,11	1,56	462	210	218	91	18
04-mag	Torb./Marr.Ch.	20	8,05	1,64	514	200	198	107	49
28-giu	Torb./Giallo.	26	7,88	1,60	402	285	297	30,96	26,75
08-lug	Torb./Giallo	28	7,80	1,60	341	175	214	79	9,87
26-lug	Torb./Giallo	31	7,63	1,57	404	150	203	56,45	24,93
Media					373	163	209	68	17,40
09-ago	Torb./Marr.Ch.	29	7,97	1,47	381	200	137	72	21,25
26-ago	Torb./Marr.Ch.	28	7,81	1,54	201	125	319	49	46,73
Media					291	163	228	61	33,99
09-set	Torb./Marr.Ch.	27	8,14	1,49	529	200	126	112	33,25
26-set	Torb./Marr.Ch.	24	8,4	1,3	318	90	142	78	18,90
Media					424	145	134	95	26,08
10-ott	Torb./Marr.Ch.	24	8,29	1,46	388	145	149	92	44,88
26-ott	Torb./Marr.Ch.	22	8,36	1,45	468	165	311	77	25,43
Media					428	155	230	84	35,16
10-nov	Torb./marr./Ch.	22	8,20	1,42	348	255	250	46,44	30,75
23-nov	Torb./Giallo.	19	1,24	1,26	300	170	406	40,90	7,54

Media					324	213	328	43,67	19,15
15-dic	Torb./Marr.Ch.	20	8,65	1,50	437	280	347	39	30,50
29-dic	Torb./Marr.Sc.	15	8,76	1,45	566	405	285	39	31,75
Media					502	343	316	39	31,13
		30	6-8,5		1400	300	1200	50	10

Limiti Regolamento Fognario

L'Analista

Il Responsabile del Laboratorio