

	Modello Del SGA	U.O. Servizi chimici analitici Laboratorio Analisi
---	-----------------	---

Laboratorio di Analisi e Controlli Controlli sui Liquami recapitati nella fognatura consortile

Comune di Elmas

Anno 2022

	ASP./COLORE	T°C	pH	COND.	COD	S.SOSP.	CLORURI	ammonio	tens MBAS
Metodi analitici utilizzati	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2020	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2100	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2060	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2030	estratto da ISPRA Man e LG 117/2014 n° 5135	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 2090	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 4090	estratto da APAT CNR-IRSA 29/2003 n° 4030	estratto da Hach Lange LCK332
data	ASP./COLORE	T °C	pH	COND. mS	COD mg/l O2	S.SOSP. mg/l	CLORURI mg/l Cl-	ammonio mg/l NH4+	MBAS mg/l MBAS
10-gen	Torb./Marr.Ch	15	7,96	1,86	300	105	159	54,43	20,93
25-gen	Torb./Marr.Ch	15	8,28	1,83	361	150	263	69,62	11,90
Media					331	128	211	62,03	16,42
07-feb	Torb./Marr.Ch	17	8,68	1,60	396	245	304	69,48	21,40
25-feb	Torb./Marr.Ch	15	8,33	1,74	454	385	243	81,00	26,25
Media					425	315	274	75,24	23,83
07-mar	Torb./Marr.Ch	15	7,99	1,82	355	230	248	80,42	14,50
28-mar	Torb./Marr.Ch	19	8,05	1,79	493	250	232	91,25	19,00
Media					424	240	240	85,84	16,75
07-apr	Torb./Marr.Ch	16	7,69	0,52	120	215	177	29,38	12,70
28-apr	Torb./Marr.Ch	20	8,03	1,94	361	320	246	62,35	20,4
Media					241	268	212	45,87	16,6
05-mag	Torb./Marr.Ch.	21	8,29	1,78	378	290	233	78,91	28,03
31-mag	Torb./Marr.Ch.	27	7,82	1,59	457	305	204	49,18	18,8
Media					418	298	219	64,05	23,42
07-giu	Torb./Marr.Sc.	27	8,07	0,88	275	125	363	53,06	26,25
29-giu	Torb./Marr.Ch.	29	7,68	1,71	383	250	215	69,98	18,00
Media					329	187,5	289	61,52	22,13
08-ago	Torb./Giallo	30	8,08	1,10	329	170	220	44,50	30,85
29-ago	Torb./Giallo	27	7,89	1,74	450	170	239	87,34	14,05
Media					390	170	230	65,92	22,45
06-set	Torb./Marr.Ch.	28	7,70	1,70	359	180	520	50,40	12,87
29-set	Torb./Marr.Ch.	24	8,13	1,79	417	270	248	87,41	24,45
Media					388	225	384	68,91	18,66

06-ott	Torb./Marr.Ch.	22	8,01	1,7	287	130	126	49,39	32,78
27-ott	Torb./Marr.Ch.	20	8,42	1,69	446	275	213	92,74	32,25
Media					366,5	203	170	71,07	32,52
08-nov	Torb./Marr.Ch.	20	8,51	1,60	536	480	200	93,38	24,03
30-nov	Torb./Marr.Ch.	18	8,26	1,29	360	240	164	53,00	22,90
media					448	360	182	73,19	23,47
06-dic	Torb./Marr.Ch.	16	8,68	1,46	547	210	133	104,00	17,28
Limiti Regolamento Fognario		30	6-8,5		1400	300	1200	50	10

L'Analista

Il Responsabile del Laboratorio